

ВНИМАНИЕ

ПРОВЕЖДАТ СЕ ОГНЕВИ РАБОТИ! Следете за пожар!

Инструкции

Лице, изпълняващо огневи работи: Запишете началния час и покажете разрешителното в зоната на огневите работи. След завършване на огневите работи запишете часа и оставете показано разрешителното за наблюдението за пожар.

Наблюдение за пожар: Наблюдавайте зоната по време на изпълнение на огневите работи и след завършването им. Преди да напуснете зоната, направете последна проверка, подпишете, оставете разрешителното показано и уведомете лицето, изпълняващо мониторинг за пожар, или лицето, издало разрешителното.

Мониторинг за пожар: Следете зоната след края на наблюдение за пожар, изпълняващо се след завършване на работите. Направете последна проверка, подпишете и върнете на лицето, издало разрешителното.

ОГНЕВИ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ

☐ Служител

☐ Подизпълнител _____

ДАТА

НОМЕР НА ЗАДАЧА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТИТЕ (СГРАДА/ЕТАЖ/ОБЕКТ)

РАБОТА, КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ

ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО ОГНЕВИТЕ ДЕЙНОСТИ

ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЖАР

Потвърждавам, че посоченото по-горе място е прегледано, необходимите предпазни мерки са взети и е получено разрешително за тази работа.

ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ (ИМЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ И ПОДПИС)

РАЗРЕШИТЕЛНОТО ИЗТИЧА НА (ОГРАНИЧЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЕДНА СМЯНА):

ДАТА: ЧАС: предиобед/следобед

Дата на огневите дейности: Начален час: предиобед/следобед
Краен час: предиобед/следобед

Последващо наблюдение за пожар Краен час: предиобед/следобед

Име

Мониторинг ☐ Лице ☐ Друго Краен час: предиобед/следобед
за пожар

Име/Друго

Последна проверка Час: предиобед/следобед

Име

Част 2.

Задължителни предпазни мерки

ДА НЕ

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Противопожарната помпа работи и е включена на автоматичен режим.

Контролните клапи за подаване на вода към пожарогасителната система са отворени.

Пожарогасителите работят/са в работно състояние.

Оборудването за огневи дейности е в добро работно състояние.

Изисквания в рамките на 35 фута (10 м) от огневите работи

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Защитете запалимата конструкция с одобрени (напр. с одобрени от FM) подложки за заваряване, одеяла и пердета.

Отстранете или защитете запалимите обекти, които не могат да се отстранят чрез одобрени (напр. с одобрени от FM) подложки за заваряване, одеяла и пердета.

Изолирайте потенциалните източници на запалим газ, запалими течности или запалим прах/власинки (напр. изключете оборудването).

Отстранете запалими течности, запалим прах/власинки и запалими остатъци. Изключете вентилационните и транспортиращите системи.

Отстранете запалимите материали и обмислете второ наблюдение за пожар на срещуположната страна на пода, стената, тавана или покрива, когато съществуват отвори или когато термично проводими материали преминават оттам.

Работата върху запалими части на сграда (напр. полагане на покривно покритие с газопламен огън) ли е? Ако да, осигурете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**, посочени по-долу.

Огневи дейности по/в затворено оборудване, въздуховоди или тръбопроводи

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Изведете оборудването от работно състояние.

Отстранете запалимите течности и продухайте запалимите газове/изпарения.

Преди да пристъпите към работа и/или по време на работа, следете за поява на запалим газ/изпарения.

Показание(я) за LEL:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Отстранете запалими прах/власинки или други запалими материали.

Работата по/в оборудването с невъзможни за отстраняване запалими облицовки или части ли е? Ако да, осигурете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**, посочени по-долу.

Наблюдение за пожар/мониторинг на зоната на огневите работи

Посочените часове са достатъчно за повечето. Използвайте таблицата в задната част на разрешителното за насоки относно запалими скрити кухни, работа на покрив или благоприятни фактори.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Осигурете непрекъснато наблюдение за пожар по време на огневи дейности.

Осигурете непрекъснато последващо наблюдение за пожар при огневи дейности за ☐ 1 час или други ☐ часове.

Извършете наблюдение за пожар за ☐ 1 час или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

☐ 3 часа или други ☐ часове.

ДУГИ ВЗЕТИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕЖДАТ СЕ ОГНЕВИ ДЕЙНОСТИ!

Следете за пожар!

В случай на извънредна ситуация се свържете с телефона, посочен по-долу, преди да се опитвате да гасите пожара.

За контакт	Номер

Фактори за строителство и съхранение на материали при последващо наблюдение за пожар и периоди за мониторинг

Фактори за съхранение на материали	Фактори за строителство					
	Незапалимо строителство или одобрени от FM клас 1 или клас A материали за строителство		Запалимо строителство без скрити кухни		Запалимо строителство с незащитени скрити кухни	
	Наблюдение	Мониторинг	Наблюдение	Мониторинг	Наблюдение	Мониторинг
Незапалими материали със запалими материали, които се съдържат в затворено оборудване (напр. запалима течност в тръбопроводи)	30 минути	0 часа	1 час	3 часа	1 час	5 часа
Офис, търговия на дребно или производство с ограничен запалим товар	1 час	1 час	1 час	3 часа	1 час	5 часа
Производство с умерен до значителен запалим товар с изключение на посоченото по-долу	1 час	2 часа	1 час	3 часа	1 час	5 часа
Складиране	1 час	2 часа	1 час	3 часа	1 час	5 часа
Изключение: Съхранявани материали с обработка или наличие на насипно съхранение на запалими материали, които са в състояние да поддържат бавнорастящи пожари (напр. хартия, целулоза, текстилни тъкани, дърво, кора, зърно, въглища или въглен)	1 час	3 часа	1 час	3 часа	1 час	5 часа

При полагане на покривно покритие с газопламъчен огън използвайте допълнителни предпазни мерки и извършвайте най-малко 2 часа наблюдение за пожар и 2 часа мониторинг за пожар. При използване на инфрачервена камера намаляете до 1 час наблюдение за пожар и 1 час мониторинг за пожар.

При извършване на огневи дейности върху/в оборудване, съдържащо запалими облицовки или части, които не могат да се отстраняват, използвайте допълнителни предпазни мерки и извършвайте най-малко 1 час наблюдение за пожар и 3 часа мониторинг за пожар в рамките на оборудването и в околната зона според таблицата по-горе.

