

# РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

## СТОП!

### Избягвайте огневите работи, когато е възможно! Потърсете алтернативен/по-безопасен метод.

Това разрешително е необходимо за всякакви временни работи, включващи открити пламъци или отделящи топлина и/или искри, излизащи извън определената за огнени работи зона. Това включва, но не се ограничава до, запояване, рязане, шлифоване, заваряване и запелване с газопламъчен огън.

### Инструкции за отговорника по пожаробезопасност

1. Посочете необходимите предпазни мерки.
2. Попълнете и запазете **Част 1** по време на огневите работи.
3. Издайте **Част 2** на лицето, изпълняващо задачата.
4. Запазете **Част 2** за справка в бъдеще, включително подписаното потвърждение, че са изпълнени наблюдения и мониторинг за пожар след завършване на работите.
5. Отписването по финалната проверка е в **Част 2**.

#### ОГНЕВИ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ

- Служител  
 Подизпълнител \_\_\_\_\_

ДАТА \_\_\_\_\_ НОМЕР НА ЗАДАЧА \_\_\_\_\_

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТИТЕ (СТРАДА/ЕТАЖ/ОБЕКТ)

РАБОТА, КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ

ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО ОГНЕВИТЕ РАБОТИ

ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЖАР

**Потвърждавам, че посоченото по-горе място е прегледано, необходимите предпазни мерки са взети и е получено разрешение за тази работа.**

ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРБЕЗОПАСНОСТ (ИМЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ И ПОДПИС)

РАЗРЕШЕНИЕТО ИЗТИЧА НА (ОГРАНИЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЕДНА СМЯНА):

ДАТА: \_\_\_\_\_ ЧАС: \_\_\_\_\_  преди обед  следобед

**Забележка:** Извънредно известие от задната страна на формуляра.

#### Допълнителни източници на FM:

Информационен лист за превенция на изгубване на имущество 10-3, *Управление на огнени дейности*

Формуляр за разрешително за извършване на огнени дейности (F2630\_BUL)

чрез [fmcatalog.com](http://fmcatalog.com)

Онлайн обучение на [training.fm.com](http://training.fm.com)

Одобрено от FM оборудване чрез [fmapprovals.com](http://fmapprovals.com)

### Част 1.

### Необходими предпазни мерки

#### Да Неизползваме

- Противопожарната помпа работи и е включена на автоматичен режим.  
 Контролните клапи за подаване на вода към пожарогасителната система са отворени.  
 Пожарогасителите работят/са в работно състояние.  
 Оборудването за огнени дейности е в добро работно състояние.

#### Изисквания в рамките на 35 фута (10 м) от огневите работи

- Защитете запалимата конструкция с одобрени (напр. с одобрени от FM) подложки за заваряване, одеяла и пердета.  
 Отстранете или защитете запалимите обекти, които не могат да се отстранят, с одобрени (напр. с одобрени от FM) подложки за заваряване, одеяла и пердета.  
 Изолирайте потенциалните източници на запалим газ, запалими течности или запалим прах/власинки (напр. изключете оборудването).  
 Отстранете запалимите течности, запалимия прах/власинки и запалимите остатъци.  
 Изключете вентилационните и транспортни системи.  
 Отстранете запалимите материали и обмислете второ наблюдение за пожар на срещуположната страна на пода, стената, тавана или покрива, когато съществуват отвори или когато термично проводими материали преминават оттам.  
 Работата върху запалими части на сграда (напр. полагане на покривно покритие с газопламъчен огън) ли е? Ако да, осигурете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**, посочени по-долу.

#### Огнени дейности по/в затворено оборудване, въздуховоди или тръбопроводи

- Изведете оборудването от работно състояние.  
 Отстранете запалимите течности и продухайте запалимите газове/изпарения.  
 Преди да пристъпите към работа и/или по време на работа, следете за поява на запалим газ/изпарения.  
LEL показание(я): \_\_\_\_\_  
 Отстранете запалимия прах/власинки или други запалими материали.  
 Работата по/в оборудването с невъзможни за отстраняване запалими облицовки или части ли е? Ако да, осигурете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**, посочени по-долу.

#### Наблюдение за пожар/мониторинг на зоната на огневите работи

Посочените часове са достатъчно за повечето. Използвайте таблицата в задната част на разрешителното за насоки относно запалими скрити кухни, работа на покрив или благоприятни фактори.

- Осигурете непрекъснато наблюдение за пожар по време на огнени дейности.  
 Осигурете непрекъснато наблюдение за пожар при последващи дейности за  
 1 час или други \_\_\_\_\_ часове.  
 Осигурете мониторинг за пожар за  
 3 часа или други \_\_\_\_\_ часове.

#### ДУГИ ВЗЕТИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:



F2630\_BUL © 2018 FM.

(Изд.: 05/2021) Всички права запазени.

# ВНИМАНИЕ

## ПРОВЕЖДАТ СЕ ОГНЕВИ РАБОТИ! Следете за пожар!

### Инструкции

**Лице, изпълняващо огневи работи:** Запишете началния час и покажете разрешителното в зоната на огневите работи. След завършване на огневите работи запишете часа и оставете показано разрешителното за наблюдението за пожар.

**Наблюдение за пожар:** Наблюдавайте зоната по време на изпълнение на огневите работи и след завършването им. Преди да напуснете зоната, направете последна проверка, подпишете, оставете разрешителното показано и уведомете лицето, изпълняващо мониторинг за пожар, или лицето, издало разрешителното.

**Мониторинг за пожар:** следете зоната след края на наблюдение за пожар при последващи дейности. Направете последна проверка, подпишете и върнете на лицето, издало разрешителното.

#### ОГНЕВИ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ

Служител

Подизпълнител \_\_\_\_\_

ДАТА

НОМЕР НА ЗАДАЧА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТИТЕ (СТРАДА/ЕТАЖ/ОБЕКТ)

РАБОТА, КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ

ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО ОГНЕВИТЕ РАБОТИ

ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЖАР

**Потвърждавам, че посоченото по-горе място е прегледано, необходимите предпазни мерки са взети и е получено разрешение за тази работа.**

ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРБЕЗОПАСНОСТ (ИМЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ И ПОДПИС)

#### РАЗРЕШЕНИЕТО ИЗТИЧА НА (ОГРАНИЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЕДНА СМЯНА):

ДАТА: ЧАС:  преди обед  следобед

Дата на огневите дейности: Начален час:  преди обед  следобед

Краен час:  преди обед  следобед

Наблюдение за пожар при последващи дейности

Извършено от Краен час:  преди обед  следобед

Мониторинг за пожар  Лице  Друг Краен час:  преди обед  следобед

Име/Друго

Последна проверка Час:  преди обед  следобед

Име

### Част 2.

#### Необходими предпазни мерки

Да Неприложимо

- Противопожарната помпа работи и е включена на автоматичен режим.
- Контролните клапи за подаване на вода към пожарогасителната система са отворени.
- Пожарогасителите работят/са в работно състояние.
- Оборудването за огневи дейности е в добро работно състояние.

#### Изисквания в рамките на 35 фута (10 м) от огневите работи

- Защитете запалимата конструкция с одобрени (напр. с одобрени от FM) подложки за заваряване, одеяла и пердета.
- Отстранете или защитете запалимите обекти, които не могат да се отстранят, с одобрени (напр. с одобрени от FM) подложки за заваряване, одеяла и пердета.
- Изолирайте потенциалните източници на запалим газ, запалими течности или запалим прах/власинки (напр. изключете оборудването).
- Отстранете запалимите течности, запалимия прах/власинки и запалимите остатъци.
- Изключете вентилационните и транспортни системи.
- Отстранете запалимите материали и обмислете второ наблюдение за пожар на срещуположната страна на пода, стената, тавана или покрива, когато съществуват отвори или когато термично проводими материали преминават оттам.
- Работата върху запалими части на сграда (напр. полагане на покривно покритие с газопламъчен огън) ли е? Ако да, осигурете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**, посочени по-долу.

#### Огневи дейности по/в затворено оборудване, въздуховоди или тръбопроводи

- Изведете оборудването от работно състояние.
- Отстранете запалимите течности и продухайте запалимите газове/изпарения.
- Преди да пристъпите към работа и/или по време на работа, следете за поява на запалим газ/изпарения.
- LEL показание(я): \_\_\_\_\_
- Отстранете запалимия прах/власинки или други запалими материали.
- Работата по/в оборудването с невъзможни за отстраняване запалими облицовки или части ли е? Ако да, осигурете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**, посочени по-долу.

#### Наблюдение за пожар/мониторинг на зоната на огневите работи

Посочените часове са достатъчно за повечето. Използвайте таблицата в задната част на разрешителното за насоки относно запалими скрити кухни, работа на покрив или благоприятни фактори.

- Осигурете непрекъснато наблюдение за пожар по време на огневите дейности.
- Осигурете непрекъснато наблюдение за пожар при последващи дейности за  1 час или други \_\_\_\_\_ часове.
- Осигурете мониторинг за пожар за  3 часа или други \_\_\_\_\_ часове.

#### ДУГИ ВЗЕТИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

---

---

---

---

---

---

---

---

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕЖДАТ СЕ ОГНЕВИ ДЕЙНОСТИ!

Следете за пожар!

В случай на извънредна ситуация се свържете с телефона, посочен по-долу, преди да се опитвате да гасите пожара.

Контакт	Номер

## Фактори за строителство и съхранение на материали при последващо наблюдение за пожар и периоди за мониторинг

Фактори за съхранение на материали	Фактори за строителство					
	Незапалима конструкция или одобрени от FM строителни материали от клас 1		Запалимо строителство без скрити кухни		Запалимо строителство с незащитени скрити кухни	
	Наблюдение	Мониторинг	Наблюдение	Мониторинг	Наблюдение	Мониторинг
Незапалими материали със запалими материали, които се съдържат в затворено оборудване (напр. запалима течност в тръбопроводи)	30 минути	0 часа	1 час	3 часа	1 час	5 часа
Офис, търговия на дребно или производство с ограничен запалим товар	1 час	1 час	1 час	3 часа	1 час	5 часа
Производство с умерен до значителен запалим товар с изключение на посоченото по-долу	1 час	2 часа	1 час	3 часа	1 час	5 часа
Складиране	1 час	2 часа	1 час	3 часа	1 час	5 часа
<b>Изключение:</b> Съхранявани материали с обработка или наличие на насипно съхранение на запалими материали, които са в състояние да поддържат бавнорастящи пожари (напр. хартия, целулоза, текстилни тъкани, дърво, кора, зърно, въглища или въглен)	1 час	3 часа	1 час	3 часа	1 час	5 часа

При извършване на полагане на покривно покритие с газопламен огън използвайте допълнителни предпазни мерки и извършвайте най-малко 2 часа наблюдение за пожар и 2 часа мониторинг за пожар. Ако се използва инфрачервена камера, намалете до 1 час наблюдение за пожар и 1 час мониторинг за пожар.

При извършване на огневи дейности върху/в оборудване, съдържащо запалими облицовки или части, които не могат да се отстранят, използвайте допълнителни предпазни мерки и извършвайте най-малко 1 час наблюдение за пожар и 3 часа мониторинг за пожар в рамките на оборудването и в околната зона според таблицата по-горе.

