

POVOLENÍ PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM

POZOR!

Práci s otevřeným ohněm se pokud možno vyhněte! Zvažte možnost použití jiného studeného způsobu provedení práce.

Toto povolení práce s otevřeným ohněm je nutné pro všechny dočasné operace zahrnující otevřený oheň nebo vytvářející teplo a/nebo jiskry prováděné mimo oblasti vyhrazené pro práci s otevřeným ohněm. Patří k nim zejména pájení, řezání, broušení, letování, spojování střešních krytin pomocí hořáku a svařování.

Pokyny pro schvalující osobu

- Uveďte opatření, která je nutné přijmout.
- Vyplňte část 1 a během práce s otevřeným ohněm ji uschvejte.
- Vydejte část 2 osobě vykonávající práci.
- Po skončení práce a následného dohledu uschvejte část 2 včetně podepsaného potvrzení o provedení požární hlídky pro budoucí kontrolu.
- Podpisem části 2 potvrďte závěrečnou kontrolu.

PRÁCI S OTEVŘENÝM OHNĚM PROVÁDÍ

- Zaměstnanec
 Dodavatel _____

DATUM _____ ČÍSLO PRACOVNÍHO ÚKONU _____

MÍSTO VÝKONU PRÁCE (BUDOVA/PATRO/OBJEKT)

PRACOVNÍ ÚKON

JMÉNO OSOBY VYKONÁVÁJÍCÍ PRÁCI S OTEVŘENÝM OHNĚM

JMÉNO OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ POŽÁRNÍ HLÍDKU

Potvrzuji, že výše uvedené místo bylo prohlédnuto, byla přijata požadovaná opatření a povolení pro tuto práci bylo schváleno.

POVOLENÍ SCHVÁLIL(A) JMÉNO A PODPIS

PLATNOST TOHOTO POVOLENÍ UKONČENA DNE (OMEZTE POVOLENÍ NA JEDNU PRACOVNÍ SMĚNU):

DATUM: _____ ČAS: _____ DOP ODP

Poznámka: Výstražné upozornění na zadní straně formuláře.

Další informační materiály společnosti FM:

Property Loss Prevention Data Sheet 10-3, Řízení práce s otevřeným ohněm
Formulář povolení práce v nadměrných teplotách (F2630_CZE) na stránkách fmcatalog.com
Online školení na stránkách fm.com/training-center
Vybavení s certifikací FM Approved na stránkách fmapprovals.com

Část 1

ANO nevyplňuje

- Požární čerpadlo je v provozu a přepnuto na automatický režim.
 Řídící ventily zdroje vody pro systém sprinklerů jsou otevřené.
 Hasičí přístroje jsou funkční/provozuschopné.
 Zařízení pro práci s otevřeným ohněm je v dobrém stavu.

Vyžaduje se odstup až 35 stop (10 m) od místa, kde se pracuje s otevřeným ohněm

- Hořlavé konstrukce chraňte pomocí schválených (např. s certifikací FM Approved) svařovacích podložek, plachet a zástěn.
 Hořlavé materiály přemístěte, v případě nemožnosti přemístění je chraňte např. pomocí schválených svařovacích podložek, plachet a zástěn (např. s certifikací FM Approved).

- Izolujte potenciální zdroje hořlavých plynů, kapalin či prachu a nečistot (např. vypnutím zařízení).
 Odstraňte hořlavé kapaliny, nečistoty, prach a usazeniny.
 Vypněte ventilaci a dopravníkové systémy.

- Odstraňte hořlaviny a zvažte zřízení preventivní požární hlídky na opačné straně podlahy, stěny, stropu nebo střechy, pokud se v nich nacházejí otvory nebo jimi procházejí tepelně vodivé materiály.

- Prohibují práce na hořlavé stavební konstrukci (např. střešní krytině pokládané pomocí hořáku)? Pokud ano, zajistěte DALŠÍ POŽADOVANÁ OPATŘENÍ uvedená níže.

Práce s otevřeným ohněm na uzavřeném zařízení či potrubí

- Odpojte zařízení.
 Odstraňte hořlavé kapaliny a plyny/výpary.
 Před započetím prací a v jejich průběhu monitorujte přítomnost hořlavých plynů a výparů. Naměřené hodnoty LEL: _____

- Odstraňte hořlavý prach, nečistoty a další hořlavé materiály.
 Prohibují práce na zařízení s neodnímatelnými hořlavými částmi či obklady? Pokud ano, zajistěte DALŠÍ POŽADOVANÁ OPATŘENÍ uvedená níže.

Požární hlídka / dohled nad prací s otevřeným ohněm

Uvedené časy jsou dostatečné pro většinu situací. Použijte časy uvedené v tabulce na zadní straně povolení jako návod pro hořlavé dutiny, práci na střeše či příznivé faktory.

- Při práci s otevřeným ohněm zajistěte nepřetržitou požární hlídku.
 Po práci s otevřeným ohněm zajistěte nepřetržitou požární hlídku po dobu
 1 hodiny nebo dalších _____ hodin.
 Provádějte požární dohled po dobu
 3 hodin nebo dalších _____ hodin.

DALŠÍ POŽADOVANÁ OPATŘENÍ:



VAROVÁNÍ

PROBÍHÁ PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM! Pozor na oheň!

Pokyny

Osoba vykonávající práci s otevřeným ohněm: Uvedte čas zahájení a povolení vyvěstě na místě s otevřeným ohněm. Po skončení práce s otevřeným ohněm zaznamenejte čas a povolení nechte vyvěšené pro požární hlídku.

Požární hlídka: Sledujte oblast během práce s otevřeným ohněm a po jejím skončení. Před odchodem proveďte závěrečnou kontrolu, podepište, povolení nechte vyvěšené a uvědomte osobu vykonávající požární dohled či schvalovatele povolení.

Osoba vykonávající požární dohled: Sledujte oblast po skončení požární hlídky po dokončení práce. Proveďte závěrečnou prohlídku, podepište prohlášení a vraťte je schvalovateli povolení.

PRÁCI S OTEVŘENÝM OHNĚM PROVÁDÍ

Zaměstnanec

Dodavatel _____

DATUM

ČÍSLO PRACOVNÍHO ÚKONU

MÍSTO VÝKONU PRÁCE (BUDOVA/PATRO/OBJEKT)

PRACOVNÍ ÚKON

JMÉNO OSOBY VYKONÁVÁJÍCÍ PRÁCI S OTEVŘENÝM OHNĚM

JMÉNO OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ POŽÁRNÍ HLÍDKU

Potvrzuji, že výše uvedené místo bylo prohlédnuto, byla přijata požadovaná opatření a povolení pro tuto práci bylo schváleno.

POVOLENÍ SCHVÁLIL(A) JMÉNO A PODPIS

PLATNOST TOHOTO POVOLENÍ UKONČENA DNE (OMEZTE POVOLENÍ NA JEDNU PRACOVNÍ SMĚNU):

DATUM: ČAS: DOP ODP

Datum práce s otevřeným ohněm: Čas zahájení: DOP ODP

Čas dokončení: DOP ODP

Požární hlídka po dokončení práce Čas dokončení: DOP ODP

Provedl

Osoba sledující riziko požáru Osoba Jiné Čas dokončení: DOP ODP

Jméno/Jiné

Závěrečná kontrola Čas: DOP ODP

Jméno

F2630_CZE @ 2018–2024 Factory Mutual Insurance Company
Všechna práva vyhrazena. (Rev. 08/2024)

Část 2

ANO nevyplňuje

- Požární čerpadlo je v provozu a přepnuto na automatický režim.
 Řídicí ventily zdroje vody pro systém sprinklerů jsou otevřené.
 Hasičí přístroje jsou funkční/provozuschopné.
 Zařízení pro práci s otevřeným ohněm je v dobrém stavu.

Vyžaduje se odstup až 35 stop (10 m) od místa, kde se pracuje s otevřeným ohněm

- Hořlavé konstrukce chraňte pomocí schválených (např. s certifikací FM Approved) svařovacích podložek, plachet a zástěn.
 Hořlavé materiály přemístěte, v případě nemožnosti přemístění je chraňte např. pomocí schválených svařovacích podložek, plachet a zástěn (např. s certifikací FM Approved).

- Izolujte potenciální zdroje hořlavých plynů, kapalin či prachu a nečistot (např. vypnutím zařízení).

- Odstraňte hořlavé kapaliny, nečistoty, prach a usazeniny.

- Vypněte ventilaci a dopravníkové systémy.

- Odstraňte hořlaviny a zvažte zřízení preventivní požární hlídky na opačné straně podlahy, stěny, stropu nebo střechy, pokud se v nich nacházejí otvory nebo jimi procházejí tepelně vodivé materiály.

- Prohibují práce na hořlavé stavební konstrukci (např. střešní krytině pokládané pomocí hořáku)? Pokud ano, zajistěte **DALŠÍ POŽADOVANÁ OPATŘENÍ** uvedená níže.

Práce s otevřeným ohněm na uzavřeném zařízení či potrubí

- Odpojte zařízení.
 Odstraňte hořlavé kapaliny a plyny/výpary.
 Před započetím prací a v jejich průběhu monitorujte přítomnost hořlavých plynů a výparů. Naměřené hodnoty LEL:

- Odstraňte hořlavý prach, nečistoty a další hořlavé materiály.

- Prohibují práce na zařízení s neodnímatelnými hořlavými částmi či obklady? Pokud ano, zajistěte **DALŠÍ POŽADOVANÁ OPATŘENÍ** uvedená níže.

Požární hlídka / dohled nad prací s otevřeným ohněm

Uvedené časy jsou dostatečné pro většinu situací. Použijte časy uvedené v tabulce na zadní straně povolení jako návod pro hořlavé dutiny, práci na střeše či příznivé faktory.

- Při práci s otevřeným ohněm zajistěte nepřetržitou požární hlídku.

- Po práci s otevřeným ohněm zajistěte nepřetržitou požární hlídku po dobu

1 hodiny nebo dalších hodin.

- Provádějte požární dohled po dobu

3 hodin nebo dalších hodin.

DALŠÍ POŽADOVANÁ OPATŘENÍ:

VAROVÁNÍ

PROBÍHÁ PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM!

Pozor na oheň!

V případě nouze volejte na níže uvedené kontakty před pokusem o hašení požáru.

Kontakt	Číslo

Četnost požárních hlídek a požárního dohledu po dokončení práce v závislosti na konstrukčních a provozních faktorech

		Konstrukční faktory					
		Nehořlavá konstrukce nebo stavební materiály třídy 1 s certifikací FM Approved		Hořlavá konstrukce bez skrytých dutin		Hořlavá konstrukce s nechráněnými skrytými dutinami	
		Hlídky	Dohled	Hlídky	Dohled	Hlídky	Dohled
Provozní faktory	Nehořlavé materiály a hořlaviny v uzavřených zařízeních (např. hořlavé kapaliny v trubkách)	30 minut	0 hodin	1 hodina	3 hodiny	1 hodina	5 hodin
	Kanceláře, maloobchodní jednotky nebo výrobní závody s minimem hořlavého materiálu	1 hodina	1 hodina	1 hodina	3 hodiny	1 hodina	5 hodin
	Výrobní závody s průměrným až vysokým množstvím hořlavého materiálu kromě níže uvedených případů	1 hodina	2 hodiny	1 hodina	3 hodiny	1 hodina	5 hodin
	Sklady	1 hodina	2 hodiny	1 hodina	3 hodiny	1 hodina	5 hodin
	Výjimky: Prostory, kde se zpracovávají nebo skladují hořlavé materiály, v nichž může docházet k pomalému šíření požáru (např. papír, buničina, textilní vlákna, dřevo, kůra, obilí, uhlí nebo dřevěné uhlí)	1 hodina	3 hodiny	1 hodina	3 hodiny	1 hodina	5 hodin

Při pokládce střešních krytin pomocí hořáku podnikněte dodatečná opatření a minimálně po dobu 2 hodin provádějte požární hlídky a další minimálně 2 hodiny požární dohled. Při použití termokamery lze tuto dobu snížit na 1 hodinu požárních hlídek a 1 hodinu požárního dohledu.

Při provádění práce s otevřeným ohněm na vybavení obsahujícím neodnímatelné hořlavé části nebo povrchy podnikněte dodatečná opatření a provádějte dle výše uvedené tabulky minimálně po dobu 1 hodiny požární hlídky a po dobu 3 hodin požární dohled uvnitř zařízení a v přilehlé oblasti.

