

VERGUNNING VOOR BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

STOP!

Vermijd brandgevaarlijke werkzaamheden indien mogelijk! Overweeg niet-brandgevaarlijke alternatieve methodes.

Deze vergunning voor brandgevaarlijke werkzaamheden is vereist bij alle tijdelijke werkzaamheden waarbij open vlammen worden gebruikt of waarbij hitte en/of vonken ontstaan, en die worden uitgevoerd buiten een gebied dat is aangewezen voor brandgevaarlijke werkzaamheden. Dit geldt onder andere voor lassen, slijpen, snijbranden, solderen en dakwerken met branders.

Instructies voor verstrekker van de vergunning

1. Geef op welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen.
2. Vul **Deel 1** in en houd dit bij de hand tijdens de brandgevaarlijke werkzaamheden.
3. Geef **Deel 2** aan de persoon die de werkzaamheden uitvoert.
4. Bewaar **Deel 2** in uw administratie ter referentie, inclusief de ondertekende bevestiging dat de brandwacht de controles heeft uitgevoerd na afronding van de werkzaamheden.
5. Teken de eindcontrole af op **Deel 2**.

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR

☐ Werknemer

☐ Aannemer _____

DATUM

JOB-NR.

SPECIFIEKE PLAATS/GEBOUW EN VERDIEPING

AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN

NAAM VAN DE PERSOON DIE DE WERKZAAMHEDEN UITVOERT

NAAM VAN DE PERSOON DIE DE BRANDWACHTWERKZAAMHEDEN UITVOERT

Ik verklaar hierbij dat voornoemde plaats grondig is onderzocht, dat de vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, en dat deze werkzaamheden zijn toegestaan.

VERSTREKKER VAN DE VERGUNNING (NAAM EN ONDERTEKENEN)

DEZE VERGUNNING VERVALT OP

(BEPERK DE GOEDKEURING TOT ÉÉN DIENST):

DATUM:

TIJD:

Opmerking: In geval van nood, zie achterzijde voor contactpersoon.

Aanvullende FM Global-bronnen:

Property Loss Prevention Datasheet 10-3, *Hot Work Management*

Formulier voor vergunning voor brandgevaarlijke werkzaamheden (F2630_NLD) via fmglobalcatalog.com

Online training op training.fmglobal.com

FM goedgekeurde uitrusting via fmapprovals.com

Deel 1

Ja N.v.t.

Vereiste voorzorgsmaatregelen

- ☐ De brandpomp is ingeschakeld en ingesteld op Automatisch.
- ☐ Afsluiters naar watervoorziening voor het sprinklersysteem zijn volledig geopend.
- ☐ Brandslangen en -blussers verkeren in goede staat en zijn dus bruikbaar.
- ☐ Het materiaal dat voor de werkzaamheden wordt gebruikt, verkeert in goede staat.

Vereisten binnen een straal van 10 meter van de brandgevaarlijke werkzaamheden

- ☐ Bescherm brandbare constructies met goedgekeurde (bijv. door FM) laskussens, -dekens en -gordijnen.
- ☐ Verwijder brandbare materialen of bescherm brandbare materialen die niet verwijderd kunnen worden met goedgekeurde (bijv. door FM) laskussens, -dekens en -gordijnen.
- ☐ Isoleer mogelijke bronnen van brandbaar gas, brandbare vloeistof of brandbaar stof of pluizen (bijv. schakel apparatuur uit).
- ☐ Verwijder brandbare vloeistof, brandbaar stof en pluizen, en brandbare resten.
- ☐ Schakel ventilatie- en transportsystemen uit.
- ☐ Verwijder brandbare materialen en overweeg het plaatsen van een tweede brandwacht aan de andere kant van een vloer, wand, plafond of dak als zich hierin openingen bevinden of als er warmtegeleidende materialen doorheen lopen.
- ☐ Vinden de werkzaamheden plaats aan een brandbare gebouwconstructie (bijv. dakwerkzaamheden met branders)? Indien ja, pas de hieronder **AANVULLENDE VEREISTE VOORZORGSMATREGELEN** toe.

Brandgevaarlijke werkzaamheden aan/in gesloten apparatuur, kanalen of leidingen

- ☐ Sluit de apparatuur af van nutsvoorzieningen.
- ☐ Verwijder brandbare vloeistoffen, spool brandbare dampen en gassen weg.
- ☐ Controleer op brandbare gassen en dampen in voor en/of tijdens de werkzaamheden.

Waarde(n) onderste explosiegrens: _____

- ☐ Verwijder brandbaar stof, brandbare pluizen, en andere brandbare materialen.
- ☐ Gaat het om werkzaamheden aan/in apparatuur met brandbare bekleding of onderdelen die niet kunnen worden verwijderd? Indien ja, pas de hieronder **AANVULLENDE VEREISTE VOORZORGSMATREGELEN** toe.

Brandwacht/brandcontrole voor het gebied waar brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht

Vermelde tijden zijn in de meeste gevallen voldoende. Gebruik de tabel op de achterkant van de vergunning voor richtlijnen voor brandbare verborgen ruimten, werkzaamheden aan het dak of gunstige factoren.

- ☐ Stel een continue brandwacht aan tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden.
- ☐ Laat de brandwacht na afronding van de brandgevaarlijke werkzaamheden nog continu controleren gedurende
 - ☐ 1 uur of anders _____ uur.
 - ☐ Voer brandcontroles uit gedurende
 - ☐ 3 uur of anders _____ uur.

AANVULLENDE VEREISTE VOORZORGSMATREGELEN:



F2630_NLD © 2018 FM Global.

(Rev. 01/2020) Alle rechten voorbehouden.

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN IN UITVOERING!
Opgelet voor brand!

WAARSCHUWING

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN IN UITVOERING!

Opgelet voor brand!

Bel in geval van nood met de onderstaande contactpersonen voordat u probeert de brand te blussen.

Contactpersoon	Nummer

Constructiefactoren en factoren gebonden aan de activiteit voor brandwacht na de werkzaamheden en brandcontrole

		Constructiefactoren					
		Niet-brandbare constructie, of door FM goedgekeurde bouwmaterialen van klasse 1 of klasse A		Brandbare constructie zonder verborgen ruimten		Brandbare constructie met onbeschermde verborgen ruimten	
		Brandwacht	Controle	Brandwacht	Controle	Brandwacht	Controle
Factoren gebonden aan de activiteit	Niet-brandbaar met eventuele brandbare stoffen in gesloten apparatuur (bijv. brandbare vloeistof in leidingen)	30 minuten	0 uur	1 uur	3 uur	1 uur	5 uur
	Kantoor, winkel of productie met beperkt brandbaar materiaal	1 uur	1 uur	1 uur	3 uur	1 uur	5 uur
	Productie met gemiddeld tot aanzienlijk brandbaar materiaal behalve zoals hieronder aangegeven	1 uur	2 uur	1 uur	3 uur	1 uur	5 uur
	Magazijn	1 uur	2 uur	1 uur	3 uur	1 uur	5 uur
	Uitzonderingen: Gebouwen waar verwerking of bulkopslag van brandbare materialen is die langzaam uitbreidende branden kunnen geven (bijv. papier, pulp, textielvezels, hout, schors, graan, steenkool of houtskool)	1 uur	3 uur	1 uur	3 uur	1 uur	5 uur

Neem bij het uitvoeren van dakwerkzaamheden met branders aanvullende voorzorgsmaatregelen en laat minimaal 2 uur brandwacht en 2 uur brandcontrole uitvoeren. Breng dit terug naar 1 uur brandwacht en 1 uur brandcontrole indien een infraroodcamera wordt gebruikt.

Neem bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden aan/in apparatuur met brandbare bekleding of onderdelen die niet kunnen worden verwijderd, aanvullende voorzorgsmaatregelen en laat minimaal 1 uur brandwacht en 3 uur brandcontrole uitvoeren in de uitrusting, en in de omliggende gebieden zoals aangegeven in de tabel hierboven.

