



- » Aumento de las alturas de almacenamiento en el piso.
  - » Almacenamiento de materiales en los pasillos entre estanterías.
  - » Almacenamiento en áreas no destinadas a almacenamiento en las plantas de producción.
  - » Almacenamiento en bodegas alquiladas o de terceros.
- Escasez de personal experimentado:
- Asigne personal y operadores experimentados en todos los turnos adicionales.
  - Capacite al personal necesario para ocupar nuevos puestos.
  - Establezca procedimientos operativos de emergencia, proporcione capacitación y otorgue a los operadores autoridad para actuar o apagar equipos en caso de emergencia.
  - Actualice los planes de continuidad del negocio.
  - Garantice la disponibilidad constante de los gerentes con autoridad para decidir si se permite el ingreso de cuadrillas de reparación a la planta para realizar reparaciones esenciales no programadas. Si se necesitan reparaciones, asegúrese de que se adopten las precauciones para trabajos en caliente.
  - Refuerce y aumente la concientización sobre la resiliencia cibernética.
- Mantenimiento de los equipos:
- Mitigue los efectos de la demora del mantenimiento de los equipos de producción mediante la supervisión de los equipos, los análisis de vibraciones, las inspecciones infrarrojas, etc.
  - Evalúe si se necesita mantenimiento adicional de la red de ductos de hornos o secadores, sistemas de recolección de polvo y equipos de extracción de vapor debido al aumento de la producción (por ej., aumento del cambio de filtros, mayor frecuencia de inspección o limpieza de la red de ductos, etc.).
  - Continúe realizando el mantenimiento y la supervisión de los sistemas de refrigeración o congelamiento y garantice la disponibilidad de repuestos de piezas críticas de los equipos.
  - Continúe realizando el mantenimiento y las pruebas de los dispositivos de seguridad (enclavamientos y controles de seguridad de combustión, interruptores sensibles al movimiento, etc.).
- Continúe realizando actividades de mantenimiento, inspección y prueba de los equipos de protección contra incendios (por ej., pruebas de la bomba contra incendios, inspecciones de las válvulas de rociadores, pruebas de las alarmas de flujo de agua, etc.). Tener en cuenta que es posible que estas pruebas sean realizadas normalmente por personal externo, cuyo acceso a la planta ahora se encuentra limitado.
- Plantas inactivas:
- En el caso de las plantas inactivas que pueden sufrir congelamiento, mantenga una calefacción adecuada, la integridad del edificio, etc.
  - Asegúrese de que haya personal en la planta, rondas periódicas de las instalaciones o supervisión remota para identificar la pérdida de calefacción en el edificio u otros problemas.
  - Realice inspecciones previas a la puesta en marcha antes de reanudar las operaciones, especialmente en los casos de inactividad (incluida la “inactividad en caliente”) durante un tiempo considerable.

## RECURSOS ÚTILES

Los siguientes recursos de FM Global ofrecen información adicional:

- Ficha técnica 1-0, *Safeguards During Construction, Alteration and Demolition*
- P0309, *Understanding the Hazard – Alteration, Demolition, and Construction Operations*
- Ficha técnica 8-9, *Almacenamiento de mercancías de tipo 1, 2, 3, 4 o de plástico*
- Ficha técnica 2-81, *Fire Protection System Inspection, Testing and Maintenance*
- Ficha técnica 9-1, *Supervision of Property*
- P0274, *Comprender el riesgo: Plantas inactivas, desocupadas o afectadas por huelgas*
- Ficha técnica 9-18, *Prevention of Freeze-Ups*
- P0148, *Understanding the Hazard – Freeze*
- P9521, *Lista de verificación para heladas*
- Ficha técnica 10-8, *Operators*
- P0195, *Understanding the Hazard – Operator Training*
- **Producción temporal de gel sanitizante de manos**

Para obtener más información y métodos para abordar cuestiones relacionadas con la prevención de siniestros en su planta, consulte los recursos gratuitos del sitio web de FM Global en [fmglobal.com](http://fmglobal.com). Los clientes de FM Global y AFM pueden comunicarse con su ingeniero de cuenta.



*Este folleto es de carácter estrictamente informativo, como respaldo de la relación de seguro entre FM Global y sus clientes. No se asume ninguna responsabilidad mediante el uso de esta información. FM Global no aborda temas de protección de la vida o la salud. La responsabilidad de FM Global queda limitada a las obligaciones contractuales establecidas en sus pólizas de seguros.*

W152550k\_ESN © 2020 FM Global. (04/2020) Todos los derechos reservados. [fmglobal.com](http://fmglobal.com)

FM Insurance Company Limited (registro n.º 755780, Inglaterra) tiene su domicilio social en Voyager Place, Maidenhead, Berkshire, SL6 2PJ. FM Insurance Company Limited está autorizada por la Prudential Regulation Authority y regulada por la Financial Conduct Authority y la Prudential Regulation Authority.