

PANDEMIA - COVID-19: PREVENCIÓN DE SINIESTROS

Sector de la logística y el transporte

En FM Global, ahora más que nunca, seguimos comprometidos con la labor de ofrecer a nuestros asegurados recomendaciones óptimas de prevención de siniestros destinadas a garantizar la resiliencia y seguridad de sus instalaciones. Aunque la industria se está adaptando rápidamente a las nuevas demandas generadas por esta pandemia, la situación puede dar lugar a nuevos riesgos de daños materiales y pérdidas de beneficios en empresas dedicadas al sector de la logística y el transporte. En concreto, estamos observando las siguientes tendencias:

- ☐ La disminución de los vuelos comerciales, como consecuencia de las restricciones de movilidad, ha obligado a la paralización de aviones.
- ☐ La disminución de la venta minorista en tiendas físicas ha provocado una caída importante en los envíos de mercancías. Sin embargo, las compras al por mayor y las ventas online han aumentado en ciertos sectores.
- ☐ El almacenamiento de emergencia de bienes (como, por ejemplo, el gel desinfectante de manos y los suministros médicos) se está realizando en cantidades, configuraciones y estructuras con un diseño y una protección inadecuados para estos fines.
- ☐ La reducción de personal (debido a restricciones locales o por bajas de enfermedad) podría afectar a las actividades de mantenimiento.
- ☐ La reducción en la actividad logística hará que ciertas instalaciones queden total o parcialmente vacías y desatendidas.

Con el fin de ayudarle a reducir el impacto potencial de estos riesgos en el sector de actividad de su empresa, desde FM Global recomendamos poner en marcha las siguientes medidas de prevención de siniestros destinadas a garantizar la resiliencia y seguridad de su negocio.

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

- ☐ Para los aviones inactivos en hangares, asegurarse de que la protección contra incendios se encuentra en servicio. Además, los aviones con combustible solo deberían estacionarse en hangares con una protección contra incendios adecuada para este uso/riesgo.
- ☐ Los líquidos que arden, como por ejemplo los productos desinfectantes de manos a base de alcohol en contenedores de plástico, pueden representar un riesgo grave de incendio para cualquier edificio. Los sistemas de rociadores no suelen diseñarse para este tipo de riesgo. Por ello, es importante minimizar las cantidades de producto presentes y las alturas del almacenamiento. Además, es preferible que este almacenamiento se realice en salas compartimentadas. Asimismo, es importante que en estas zonas se aumenten las medidas de precaución y los controles

- sobre potenciales fuentes de ignición, como por ejemplo las conexiones eléctricas, los cigarrillos o la realización de cualquier trabajo en caliente.
- ☐ En aquellos lugares donde se almacenen grandes cantidades de suministros médicos, las alturas y la configuración del almacenamiento se deberían mantener dentro de los límites de diseño de los sistemas de protección contra incendios del edificio. Los pasillos deberían estar despejados y se debería mantener un espacio libre de 0,9 m (3 ft) entre los rociadores de techo y la parte superior del almacenamiento. En caso de dudas, le recomendamos que se ponga en contacto con su ingeniero de cuenta de FM Global o AFM para obtener asistencia adicional.
- ☐ Si la falta de personal interno o de disponibilidad de los contratistas afecta a las labores de mantenimiento e inspección de los sistemas de protección contra incendios, aumentará el riesgo de incendio grave. En consecuencia, es importante llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para continuar realizando las tareas esenciales, como la comprobación semanal de que las válvulas de rociadores se encuentran bloqueadas con candado en la posición abierta y que las bombas y depósitos contra incendios están en servicio.
- ☐ Para obtener más información sobre instalaciones no ocupadas o desatendidas, consulte **las últimas recomendaciones de FM Global (en inglés)**.

RECURSOS ÚTILES

Para obtener información adicional, le animamos a consultar los siguientes recursos de FM Global:

- ☐ **Comprender el riesgo: Instalaciones inactivas, vacías o afectadas por una huelga**
- ☐ **Prevención de siniestros en caso de pandemia**

Para obtener más información y métodos sobre cómo abordar cuestiones relativas a la prevención de siniestros en sus instalaciones, consulte los recursos gratuitos disponibles en el sitio web de FM Global, en **fmglobal.com**. Si es asegurado de FM Global o AFM, le animamos, además, a ponerse en contacto con su ingeniero de cuenta para obtener asistencia adicional.



Este folleto se facilita con carácter estrictamente informativo, dentro del marco de la relación entre FM Global y sus asegurados. La utilización de la presente información no implica responsabilidad alguna. FM Global no evalúa los riesgos relacionados con la vida, la seguridad o la salud de las personas. La responsabilidad de FM Global queda limitada a las obligaciones contractuales establecidas en sus pólizas de seguros.

W152550L_ESP © 2020 FM Global. (04/2020) Todos los derechos reservados. fmglobal.com

FM Insurance Company Limited (n.º de inscripción 755780, Inglaterra), con domicilio social en Voyager Place, Maidenhead, Berkshire, SL6 2PJ. FM Insurance Company Limited está autorizada por la Prudential Regulation Authority y regulada por la Financial Conduct Authority y la Prudential Regulation Authority.